

1. Documento: 12294-2020-3

1.1. Dados do Protocolo

Número: 12294/2020

Situação: Vinculado

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Licitação

Unidade Protocoladora: SEGPRES - SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

Data de Entrada: 14/05/2020

Localização Atual: SAC - SECAO DE APOIO A CONTRATACOES

Cadastrado pelo usuário: EDERDIAS

Data de Inclusão: 22/02/2021 12:46

Descrição: Encaminhamos proposição de contratação de empresas especializadas na manutenção de equipamentos de climatização deste Regional. Proposição em 9 lotes.

1.2. Dados do Documento

Número: 12294-2020-3

Nome: ETP - 4 Mapa Geral de Riscos.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

Cadastrado pelo Usuário: EDERDIAS

Data de Inclusão: 18/05/2020 13:17

Descrição: ETP - 4 Mapa Geral de Riscos

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
EDER CESAR DIAS	Login e Senha	18/05/2020 13:17

Documento Gerado em 20/04/2021 12:04:00

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATACIONES

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar
1	Falta de Manutenção	Equipamento estragar, ineficiência de Refrigeração e aumento de consumo de energia	Desconforto Térmico que prejudique o exercício das atividades.	13/05/2020	Alta	Médio	baixo	Minimizar	Realizar manutenções regulares e possuir equipe disponível para atendimento de demandas
2	Obsolescencia de equipamentos	Equipamento estragar ou não ser mais eficiente.	Desconforto Térmico que prejudique o exercício das atividades.	13/05/2020	Alta	Médio	baixo	Trocar equipamentos obsoletos	Programa contínuo de troca de equipamentos por equipamentos mais modernos e plano de manutenções executado continuamente
3	Falta de Limpeza	Presença de fungos e/ou microorganismos prejudiciais à saúde	Pessoas doentes e afastadas do trabalho por doenças respiratórias	13/05/2020	Alta	Alto	Médio	Eliminar	Realizar as Limpezas completas de todos os equipamentos anualmente
4	Falha no equipamento	Ausência de climatização	Interrupção das atividades, inclusive de audiências.	13/05/2020	Alta	Alto	Baixo	Minimizar	Implantar programa contínuo de manutenção nos equipamentos.
ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO									
Integrante Demandante		Dilson José Couto Filho							
Integrante Técnico		Eder Cesar Dias							
Integrante Administrativo									