



STRAUSS FUNDAÇÕES LTDA

OBRA : FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CAXAMBU

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Local: AVENIDA ÁPIO CARDOSO - CAXAMBU - MG.

AMAURI SOARES SOUZA
CREA 62618/D

Escala: 1 : 100

Data de execução: Início: 20/04/11 - Término: 20/04/11

Ref.: 31/873/11

Furo nº: F02

Revestimento (Diâmetro = 63,5mm): TRADO ASPIRAL

Cota: VER LOCAÇÃO

Cota em relação ao R.N. Nível d' água	Amostra	Profundidade da camada (m)	Penetração: (golpes / 30 cm)				Revestimento ϕ 76,2 mm Amostrador $\left\{ \begin{array}{l} \phi 34,9 \text{ mm} \\ \phi 50,8 \text{ mm} \end{array} \right.$	Peso: 65 kg - Altura da Queda: 75 cm. Classificação do Material		
			Nº de Golpes							
			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20			30	40
0.45										
	1	1.15	02	02				ATERRO MISTO C/ ENTULHO		
	2		02	02				ARGILA ARENOSA, MOLE, DE COR VARIADA. (CINZA)		
	3	3.75	02	02						
	4		03	02						
	5		02	02				CAMADA DE AREIA MEDIA, SILTOSA, FOFA DE COR VARIADA. (CINZA)		
	6		02	02						
	7	7.30	02	03						
	8		09	09				SILTE ARENOSO, FOFO A MEDIANAMNETE COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)		
	9	9.80	12	14						
	10		15	17				SILTE ARENOSO, MEDIANAMNETE COMPACTO A COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)		
	11	11.20	22	24						
	12		26	29				SILTE ARENOSO, COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)		
	13	13.30	35	38						
	14		47	50				SILTE ARENOSO, COMPACTO A MUITO COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)		
	15	15.10	53	55						
	16	16.45	61	66				SILTE ARENOSO, MUITO COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)		
	17		40/10					LIMITE DO FURO 16,45 MTS.		
	18									
	19									
Profundidade do nível d' água: Inicial: 0,50 MTS. Final: 0,45 MTS			Amostrador: Diam. Inter.: 34,9mm Diam. Exter.: 50,8mm		Martelo 65Kg Queda = 75cm		Folha: F02	Engenheiro:		
							Data: 26/04/11			

