



STRAUSS FUNDAÇÕES LTDA

OBRA : FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CAXAMBU			RESPONSÁVEL TÉCNICO
Local: AVENIDA ÁPIO CARDOSO - CAXAMBU - MG.			AMAURI SOARES SOUZA CREA 62618/D
Escala: 1 : 100	Data de execução: Início: 20/04/11 - Término: 20/04/11	Ref.: 31/873/11	Furo nº: F03
Revestimento (Diâmetro = 63,5mm): TRADO ASPIRAL			Cota: VER LOCAÇÃO

Cota em relação ao R.N. Nível d' água	Amostra	Profundidade da camada (m)	Penetração: (golpes / 30 cm)				Revestimento ϕ 76,2 mm Amostrador $\left\{ \begin{array}{l} \phi 34,9 \text{ mm} \\ \phi 50,8 \text{ mm} \end{array} \right.$		
			_____ 1ª e 2ª penetrações						
		 2ª e 3ª penetrações						
			Nº de Golpes				Peso: 65 kg - Altura da Queda: 75 cm.		
			1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	Classificação do Material
0.50	1	1.20	03	02					ATERRO MISTO C/ ARGILA
	2	2.75	02	02					ARGILA ARENOSA, MOLE, DE COR VARIADA. (CINZA)
	3		02	02					CAMADA DE AREIA MEDIA, SILTOSA, FOFA DE COR VARIADA. (CINZA)
	4		02	02					
	5	5.15	02	02					SILTE ARENOSO, ARGILOSO, FOFO A POUCO COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)
	6		02	03					
	7	7.30	06	05					SILTE ARENOSO, POUCO COMPACTO A COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)
	8		07	07					
	9	9.60	20	21					SILTE ARENOSO, COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)
	10		23	25					
	11	11.80	32	37					SILTE ARENOSO, COMPACTO A MUITO COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)
	12		38	40					
	13	13.40	44	51					SILTE ARENOSO, MUITO COMPACTO DE COR VARIADA. (BRANCO, CINZA)
	14		53	57					
	15	15.30	60	64					LIMITE DO FURO 15,30 MTS.
	16		41/10						
	17								
	18								
	19								

Profundidade do nível d' água: Inicial: 0,65 MTS. Final: 0,50 MTS	Amostrador: Diam. Inter.: 34,9mm Diam. Exter.: 50,8mm	Martelo 65Kg Queda = 75cm	Folha: F03	Engenheiro:
			Data: 26/04/11	

