


PLANTA 1º SUBSOLO – LÓGICO/ELETRICO BÁSICO

ESCALA 1/125

ÁREA=958,27 m²







- – TOMADA ELÉTRICA DUPLA (F–N–T) – “NO BREAK”
 - – 03 TOMADA RÁD – DADOS E VOZ + TOMADA ELÉTRICA DUPLA (F–N–T)
 - ▷ – TOMADA DUPLA COMUM (F–N–T)
 - – LUMINÁRIA 2 x 32 W
 - – LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUOR, COMPACTA INTEGRAL 23W
 - – LUMINÁRIA PAREDE T/ FLUOR, COMPACTA INTEGRAL 27W
 - – LUMINÁRIA ARTICULÁVEL PAREDE F/ VAPOR METÁLICO 70W
 - ◻ – PROJETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 70W/220V
 - ◻ – LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA, LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W/220V
 - ◻ – QUADRO ELÉTRICO
 - * – SHAF (2. 0100mm)–RACK 12U (PAREDE)–7 PATCH PANEL 24 PORTAS
 - – APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU (220V)– 6 UNIDADES
 - – APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU (220V)– 34 UNIDADES
- OBS: 1) AS EVAPORADORAS CLASSE “A” FIXADAS A UMA ALTURA DE 2,30m DO PISO NA PARTE INTERNA
- 2) AS CONDENSADORAS CLASSE “A” FIXADAS A UMA ALTURA DE 15cm DO PISO NA PARTE EXTERNA
- 3) A INDICAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO É MERAMENTE ILUSTRATIVA PARA O POSICIONAMENTO
- NÃO EXISTINDO ABERTURA E SUPORTE NAS ALVENARIAS.

PLANTA 2º SUBSOLO – LÓGICO/ELETRICO BÁSICO

ESCALA 1/125

ÁREA=958,27 m²



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

DESC: MAQUILAGEM, TENDAS, LUMINÁRIAS		POÇO DE ÁGUA, LUMINÁRIAS	
DIRETORIA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA		DIRETORIA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA	
UNIDADE 7ª FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO		ENDEREÇO: RUA JOSÉ BERNARDO	
ÁREA TENDAS		TAXA DE OBRIGADO	
ÁREA PROJEÇÃO		CONTEÚDO DE PROJETO	
ÁREA X CONSTRUT		ÁREA TITUL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		NÚMERO	
LÓGICO/ELETRICO BÁSICO 1º E 2º SUBSOLO		FOLHA	
DETALHE BANCADA COPA		SINALE	

DETALHE BANCADA COPA

ESCALA 1/20

VISTA

SEÇÃO AA

4/5