

Esclarecimentos Técnicos

Considerando indagação sobre detalhes das instalações existentes, pela descrição dos equipamentos, tudo conforme previsto e descrito nas especificações técnicas, no prédio sede existem dutos para funcionamento de equipamentos do tipo expansão indireta, no 10º andar, 8º andar e em parte do subsolo, onde para estabelecer parâmetros de responsabilidade da licitante, a previsão de visita técnica tem o objetivo de sanar qualquer tipo de dúvida, tudo em igualdade de condições e sem nenhuma informação nova nos termos do edital. No tocante ao prédio anexo, na Av. Contorno, 4.631, todos os andares tipo possuem duas máquinas com distribuição de ar através de dutos e retorno pelo entreferro (3º ao 13º andares), existindo também duas máquinas no andar térreo, com dutos de distribuição. Para tanto, a visita técnica prevista é para que os responsáveis técnicos, analisem as características das instalações e considerem na elaboração dos respectivos orçamentos. A Secretaria de Engenharia se apresenta à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura persista. Em termos técnicos de engenharia é esse nosso parecer para o momento.

Atenciosamente,

--

Breno Dias Rodrigues
SENG - Secretaria de Engenharia
TRT 3ª Região - (31)3228 7034