

## 1. Documento: 26278-2023-91

### 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 26278/2023

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Não cadastrado

**Assunto:** Licitação com período sigiloso

**Unidade Protocoladora:** DG - DIRETORIA-GERAL

**Data de Entrada:** 30/06/2023

**Localização Atual:** AJLC - ASSESSORIA JURIDICA DE LICITACOES E CONTRATOS

**Cadastrado pelo usuário:** LILIANBC

**Data de Inclusão:** 01/11/2023 11:55

**Descrição:** Contrato

### 1.2. Dados do Documento

**Número:** 26278-2023-91

**Nome:** 18\_ETP-Fórum-BH\_AnexoXV-Resposta-SEG.pdf

**Incluído Por:** SECRETARIA DE ENGENHARIA

**Cadastrado pelo Usuário:** BRENODR

**Data de Inclusão:** 26/10/2023 12:14

**Descrição:** ETP Aquisição - Anexo XV

### 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
BRENO DIAS RODRIGUES	Login e Senha	26/10/2023 12:14

---

#### Documento Gerado em 06/11/2023 15:30:18

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Segurança-SEG

**COMUNICAÇÃO INTERNA N.º SEG/156/2023**

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023

A Sua Senhoria o Senhor  
**BRENO DIAS RODRIGUES**  
Secretário de Engenharia

**ASSUNTO:** Instalações físicas para atendimento de demanda da segurança institucional em nova edificação que abrigará o Foro Trabalhista de Belo Horizonte.

**Senhor Secretário,**

Em atenção aos questionamentos enumerados no e-mail (datado de 03/08/2023), oriundo dessa Secretaria de Engenharia-SENG, por meio do qual Vossa Senhoria solicita informações sobre requisitos específicos de ocupação de espaços, na edificação onde será instalado o Foro Trabalhista de Belo Horizonte, para atendimento de demandas da Segurança Institucional, esta Secretaria de Segurança-SEG presta os seguintes esclarecimentos:

**QUESTIONAMENTO 1:** *Se existentes, os requisitos específicos de sua área para ocupação de novo imóvel, considerando dois cenários: imóvel de uso exclusivo por este Regional e imóvel compartilhado com terceiros.*

**RESPOSTA:**

**Hipótese A:** **Imóvel de uso exclusivo por este Regional:**

- 1) O hall de entrada do prédio deverá possuir espaço suficiente para instalação dos seguintes equipamentos: (i) portais detectores de metal; (ii) scanners de bagagem por raio-x; e (iii) organizadores de fila. Esclareça-se que se faz necessário disponibilidade de espaço para formação de filas de usuários;
- 2) A portaria deverá ter acesso único para o público externo e direcionamento de fluxo para o procedimento de controle de acesso.

**Hipótese B:** **Imóvel compartilhado com terceiros:**

- 1) Deverá atender todos tópicos enumerados no item 1 da hipótese A, acima;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Segurança-SEG

- 2) Deverá haver isolamento do espaço físico destinado ao uso do Tribunal (hall de entrada, garagem e ambientes internos) daquele destinado à utilização por terceiros;
- 3) Caso não seja possível o disposto no item anterior, as instalações físicas deverão permitir que os terceiros, que também ocuparão o prédio, sejam submetidos aos procedimentos de controle da segurança.

**QUESTIONAMENTO 2: Especificações das instalações necessárias para os agentes de segurança realizarem o manuseio das armas de fogo (quantidade, localização, características das paredes etc). Informar se essa sala será utilizada como vestiário ou se esse poderá ser compartilhado com os terceirizados que não exercem a função de segurança.**

- a) LOCAL: Sala de armas estrategicamente localizada, de modo a ser de fácil acesso para os agentes de polícia judicial, mas de difícil acesso para o público em geral, com acesso restrito.
- b) CARACTERÍSTICAS: As paredes da sala de armas devem ser construídas por material resistente, com concreto reforçado ou outros materiais de resistência a impactos, devendo possuir uma caixa de areia para manuseio de armas de fogo.
- c) MEDIDA DE SEGURANÇA: Faz-se necessário uma sala exclusiva para instalação de cofres para guardar armas de fogo e armários para acondicionamento dos equipamentos/material da segurança institucional, a qual deverá ficar próximo ao vestiário dos agentes de polícia judicial, não podendo estes ambientes, serem compartilhados com terceirizados ou quaisquer outros servidores que não exerçam a função de segurança.

**QUESTIONAMENTO 3: Especificações do local para guarda das armas de fogo de visitantes.**

A sala para acautelamento das armas de fogo de terceiros/visitantes deve ser localizada na portaria do prédio, em local seguro e de fácil acesso para realização do procedimento de guarda, devendo possuir uma caixa de areia para eventual manuseio de armas de fogo. Saliente-se, que, as características citadas na resposta do Questionamento 2, acima deverão ser observadas.

**QUESTIONAMENTO 4: Informar se será necessário prever sala com postos de trabalho para os agentes de segurança que são servidores e/ou para seguranças terceirizados. Se sim, informar a quantidade de postos.**

- a) Será necessário prever sala específica para agentes de polícia judicial. Atualmente, existem 15 (quinze) agentes escalados para atender o Foro de Belo Horizonte, os quais são distribuídos nos três turnos de trabalho diário (manhã,



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Segurança-SEG

tarde e noite), sendo este o quantitativo referencial, mínimo, a ser observado para o dimensionamento da sala que atenderá esses servidores.

- b) Será necessário prever sala específica para vigilantes terceirizados. Atualmente, existem 15 (quinze) postos de vigilantes armados, com jornada de 44h/ semanais, que prestam serviços no Foro de Belo Horizonte, sendo este o quantitativo referencial, mínimo, a ser observado para o dimensionamento da sala que atenderá esses profissionais.

**QUESTIONAMENTO 5: A quantidade de pessoas, por turno de trabalho, que utilizarão os vestiários e refeitório.**

Considerando-se o quantitativo de agentes de polícia judicial que atualmente laboram no prédio do Foro de Belo Horizonte e, também, o quantitativo de vigilantes armados/desarmados previstos na nova contratação da vigilância terceirizada (e-PAD 5837/2023), estima-se que serão aproximadamente 22 (vinte e dois) profissionais trabalhando no mesmo turno (cerca de 07 (sete) agentes e 15 (quinze) vigilantes distribuídos nos andares com salas de audiência, hall de entrada e garagem).

**QUESTIONAMENTO 6: A necessidade de novas contratações e/ou aditivos em decorrência da ocupação de novo imóvel.**

Provavelmente, haverá necessidade de aditamento dos contratos de prestação de serviços de segurança eletrônica (monitoramento por ALARME e CFTV), geridos por esta SEG, bem como do contrato de serviço de vigilância armada/desarmada, gerido pela SEGEST, cuja demanda, necessariamente, precisará ser verificada *in loco*, quando da ocupação da nova unidade.

Atenciosamente,

**IZABEL NOGUEIRA DE GOES**  
Secretária de Segurança, em exercício