



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Licitações e Contratos

PE 04/2021

Pedido de Esclarecimento

Esclarecimento solicitado:

“No lote 08 do presente edital, (manutenção integral em aproximadamente 340 condicionadores de ar tipo split de diversas capacidades com disponibilização de técnicos residentes), não está claro se teremos que arcar com as peças em caso de troca ou se este lote está incluso somente manutenção. No lote 01 do mesmo edital está tudo detalhado e neste lote 08 não há detalhamento da prestação de serviço.”

Resposta:

Entende-se por manutenção integral o completo fornecimento de mão de obra e materiais. Sendo assim, a contratada deverá arcar com todas as peças que, porventura, venham a ser necessárias. Essa informação está disponível no item 5.3 do Termo de Referência.