



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Licitações e Contratos

PE 04/2021

Pedido de Esclarecimento

Esclarecimentos solicitados:

O edital cita que haverá análise de água, análise do ar, limpeza de dutos.

Precisamos saber quantos pontos serão de água, do ar e quantos metros de duto terão que ser limpos? e em quais lotes estão essas exigências?

Resposta:

Essa exigência é aplicável apenas ao lote 9. Conforme previsto em edital, é possível realizar a vistoria técnica para que sejam feitos os levantamentos, conforme prevê o item 5.1.4 do Termo de Referência.

A quantidade de pontos de análises da qualidade do ar deve seguir as recomendações contidas na Resolução n. 09 de 2003 da ANVISA. Considerando os dois prédios contemplados no lote 9, seriam 37 pontos internos e 2 externos.

O tratamento da água deve ser feito nos sistemas das duas torres de resfriamento e no circuito de água gelada do *chiller*.

Quanto aos dutos, o prédio da Desembargador Drummond 41 possui 12 andares climatizados com *SelfContained* dutados, conforme projeto do 10º andar anexado. No Prédio da Getúlio Vargas 225, temos 1 andar totalmente climatizado através de dutos e outro de forma parcial.