



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Licitações e Contratos**

**PE 04/2021**

**Pedido de Esclarecimento**

**Esclarecimentos solicitados:**

*Gostaria de saber referente aos equipamentos Do lote 08 e 09:*

Qual seria o tempo de uso dos equipamentos em média? A contar da instalação até a presente data.

**Respostas:**

**Lote 8:** Os prédios onde estão os equipamentos são locados e os equipamentos não foram instalados pelo TRT. O prédio da Augusto de Lima 1234 foi locado no ano de 2008 e o da Mato Grosso 468 locado em 2010, sendo que os equipamentos estão em funcionamento desde então.

**Lote 9:** O Chiller foi instalado e permanece em funcionamento desde 2011. As SelfContained do edifício da Desembargador Drummond foram instaladas em 2011 e estão em funcionamento desde então.