

Edificações:	
Pvto. inferior	566,17
1.º pvto.	921,80
2.º pvto.	921,80
3.º pvto.	921,80
4.º pvto.	921,80
Casa de máquinas	328,27
Área total construída	4.581,65

ATENÇÃO

QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO OU DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ORNAMENTAÇÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTÁ-LAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVAÇÃO, DEVENDO TAL MODIFICAÇÃO SER APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA EDIFICAÇÃO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
42 / 2ª / 10 - BOM - PASSOS
23 FEV 2010
PROCESSO Nº 002/09

Paulo Waensmuth de Oliveira - SGT BIA

NOTAS:

- 1 - Medidas em centímetros, níveis em metros.
- 2 - Memórias de cálculo anexas: saídas e iluminação de emergência; alarme de incêndio e hidrantes.
- 3 - Os extintores previstos neste projeto deverão estar sinalizados e desobstruídos.
- 4 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados e afixados ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- 5 - O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.
- 6 - O piso de escadas e rampas deve ser anti-derrapante.
- 7 - As instalações elétricas deverão estar embutidas ou tubuladas, conforme NBR 5410.
- 8 - Qualquer alteração no imóvel, seja na área construída ou ocupação - atividade exercida, implicará na necessidade de alteração deste projeto e sua regularização junto ao CBMMG.

enfase engenharia Projetos contra Incêndios 3771 9819	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
	R.T.: Engº Civil ADIR DE ALMEIDA FILHO		CREA: 57.321/D-MG	
Proprietário/resp. uso: Helson Gonçalves		CNPJ/CPF: 01.298.583/0001-41		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO				
Endereço: R. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS		Bairro: ---	Lote/Quadra: L-03	Cidade: PASSOS
PROJETO	Área construída: 0,00 m ²	Área a construir: 4.581,65 m ²	Área construída (total): 4.581,65 m ²	
	Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL		Data: NOV/08	
	Conteúdo: NOTAS E DETALHES		Escala: SEM ESCALA	
	enfase.eng@oi.com.br		Desenho: ---	Formato: A-1
				Folha: 01/05

ATENÇÃO

QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO OU DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ORNAMENTAÇÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTÁ-LAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVAÇÃO. DEVENDO TAL MODIFICAÇÃO SER APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA EDIFICAÇÃO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1º / 2º / 10º BBM - PASSOS

APROVADO EM 23 FEV 2010

PROCESSO Nº **002/09**

[Assinatura]
Paulo Wachsmuth de Oliveira - Sgt. BM.

NOTAS:

- 1 - Medidas em centímetros, níveis em metros.
- 2 - Memórias de cálculo anexas: saídas e iluminação de emergência; alarme de incêndio e hidrantes.
- 3 - Os extintores previstos neste projeto deverão estar sinalizados e desobstruídos.
- 4 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados e afixados ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- 5 - O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.
- 6 - O piso de escadas e rampas deve ser anti-derrapante.
- 7 - As instalações elétricas deverão estar embutidas ou tubuladas, conforme NBR 5410.
- 8 - Qualquer alteração no imóvel, seja na área construída ou ocupação - atividade exercida, implicará na necessidade de alteração deste projeto e sua regularização junto ao CBMMG.

enfase engenharia	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
	R.T.: Engº Civil ADIR DE ALMEIDA FILHO		CREA: 57.321/D-MG	
Proprietário/resp. uso: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO		CNPJ/CPF: 01.298.583/0001-41		
PROJETO	Endereço: R. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS	Bairro: ---	Lote/Quadra: L-03	Cidade: PASSOS
	Área construída: 0,00 m2	Área a construir: 4.581,65 m2	Área construída (total): 4.581,65 m2	P/ uso do CBMMG:
	Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL		Data: NOV/08	
	Conteúdo: PLANTAS BAIXAS (PVTO. INFERIOR E 1º. PVTO.), LAY-OUT'S E NOTAS		Escala: 1:100	
	enfase.eng@oi.com.br	Desenho: ---	Formato: A-1	Refer.: PTSCIP-08008

ATENÇÃO

QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO OU DE INCÊNDIO INCLUSIVE ORNAMENTAÇÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTÁ-LAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVAÇÃO, DEVENDO TAL MODIFICAÇÃO SER APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA EDIFICAÇÃO.

CO. BOMBEIROS MILITAR
43. 10º BBM - PASSOS


APROVADO EM 23 FEV 2010

PROCESSO Nº 002/09


Paulo Wachsmutz de Oliveira - Sgt. BM

NOTAS:

- 1 - Medidas em centímetros, níveis em metros.
- 2 - Memórias de cálculo anexas: saídas e iluminação de emergência; alarme de incêndio e hidrantes.
- 3 - Os extintores previstos neste projeto deverão estar sinalizados e desobstruídos.
- 4 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados e afixados ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- 5 - O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 da CBMMG.
- 6 - O piso de escadas e rampas deve ser anti-derrapante.
- 7 - As instalações elétricas deverão estar embutidas ou tubuladas, conforme NBR 5410.
- 8 - Qualquer alteração no imóvel, seja na área construída ou ocupação - atividade exercida, implicará na necessidade de alteração deste projeto e sua regularização junto ao CBMMG.

 Projetos contra incêndios 3771 9819	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO				
	R.T.: Engº Civil ADIR DE ALMEIDA FILHO		CREA: 57.321/D-MG		
PROJETO	Proprietário/resp. uso: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO		CNPJ/CPF: 01.298.583/0001-41		
	Endereço: R. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS	Bairro: ---	Lote/Quadra: L-03	Cidade: PASSOS	
	Área construída: 0,00 m ²	Área a construir: 4.581,65 m ²	Área construída (total): 4.581,65 m ²	P/ uso do CBMMG:	
	Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL		Data: NOV/08		
	Conteúdo: PLANTAS BAIXAS (2ª. E 3ª. PVTOS.), LAY-OUT E NOTAS		Escala: 1:100		
	enfase.eng@oi.com.br	Desenho: ---	Formato: A-1	Refer.: PTSCIP-08008	Folha: 03/05


ATENÇÃO
 QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ORNAMENTAÇÃO, RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTÁ-LAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVAÇÃO. DEVENDO TAL MODIFICAÇÃO SER APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA EDIFICAÇÃO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 1º/2º/10º BBM - PASSOS
 APROVADO EM 23 FEV 2010
 PROCESSO Nº 002/09

Paulo Wachsmuth de Oliveira - Sgr BM

NOTAS:

- 1 - Medidas em centímetros, níveis em metros.
- 2 - Memórias de cálculo anexas: saídas e iluminação de emergência; alarme de incêndio e hidrantes.
- 3 - Os extintores previstos neste projeto deverão estar sinalizados e desobstruídos.
- 4 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriadas e afixados ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- 5 - O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.
- 6 - O piso de escadas e rampas deve ser anti-derrapante.
- 7 - As instalações elétricas deverão estar embutidas ou tubuladas, conforme NBR 5410.
- 8 - Qualquer alteração no imóvel, seja na área construída ou ocupação - atividade exercida, implicará na necessidade de alteração deste projeto e sua regularização junto ao CBMMG.

 Projetos contra incêndios 3771 9819		PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
		R.T.: Engº Civil ADIR DE ALMEIDA FILHO		CREA: 57.321/D-MG	
Proprietário/resp. uso: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO		<i>Hedem Soares</i>		CNPJ/CPF: 01.298.583/0001-41	
Endereço: R. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS		Bairro: ---	Lote/Quadra: L-03	Cidade: PASSOS	
PROJETO	Área construída: 0,00 m ²	Área a construir: 4.581,65 m ²	Área construída (total): 4.581,65 m ²	P/ uso do CBMMG:	
	Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL		Data: NOV/08		
	Conteúdo: PLANTA BAIXA (4º. PVTO.), CORTE, LAY-OUT, SITUAÇÃO E NOTAS		Escala: 1:100 - 1:500		
	enfase.eng@oi.com.br		Desenho: ---		

ATENÇÃO

QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO OU DE INCÊNDIO, INCLUSIVE ORNAMENTAÇÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ APRESENTÁ-LAS AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APROVAÇÃO. DEVENDO TAL MODIFICAÇÃO SER APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA EDIFICAÇÃO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1º/2º/10º BSM - PASSOS


APROVADO EM 23 FEV 2010

PROCESSO Nº 002/09


Paulo Wechsmluh de Oliveira - Sgt. BM

NOTAS:

- 1 - Medidas em centímetros, níveis em metros.
- 2 - Memórias de cálculo anexas: saídas e iluminação de emergência; alarme de incêndio e hidrantes.
- 3 - Os extintores previstos neste projeto deverão estar sinalizados e desobstruídos.
- 4 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados e afixados ao solo, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- 5 - O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.
- 6 - O piso de escadas e rampas deve ser anti-derrapante.
- 7 - As instalações elétricas deverão estar embutidas ou tubuladas, conforme NBR 5410.
- 8 - Qualquer alteração no imóvel, seja na área construída ou ocupação - atividade exercida, implicará na necessidade de alteração deste projeto e sua regularização junto ao CBMMG.

 Projetos contra Incêndios 3771 9819	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO				
	R.T.: Engº Civil ADIR DE ALMEIDA FILHO		CREA: 57.321/D-MG		
PROJETO	Proprietário/resp. uso: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO		CNPJ/CPF: 01.298.583/0001-41		
	Endereço: R. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS		Bairro: ---	Lote/Quadra: L-03	Cidade: PASSÓS
	Área construída: 0,00 m2	Área a construir: 4.581,65 m2	Área construída (total): 4.581,65 m2	P/ uso do CBMMG:	
	Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL		Data: NOV/08		
	Conteúdo: PLANTA BAIXA (CASA DE MÁQUINAS), FACHADAS, ISOMÉTRICO E NOTAS		Escala: 1:100		
	enfase.eng@oi.com.br		Desenho: --	Formato: A-1	Refer.: PTSCIP-08008